

消 火 器 具 点 検 票																
名 称		ゲストハウス〇〇〇〇						防 火 管 理 者		選任されている場合は記載する。						
所 在		奄美市名瀬〇〇町〇ー〇						立会者		〇〇 〇〇						
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		令和 〇年 〇月〇〇日～令和 〇年 〇月〇〇日										
点 検 者		氏名 〇〇 〇〇		点 検 者 所属会社		社名 TEL										
						住所										
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容						
				消 火 器 の 種 別									判定		不 良 内 容	
				A	B	C	D	E	F							
機 器 点 検																
設 置 状 況	設 置 場 所	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	設 置 間 隔	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	適 応 性	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	耐 震 措 置	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
表 示 ・ 標 識		〇	/	/	/	/	/	/	〇							
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	安 全 栓 の 封	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	安 全 栓	×	/	/	/	/	/	/	×	封印シール欠損	業者へ取替え依頼済					
	使用済みの表示装置	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	押し金具・レバー等	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	キ ャ ッ プ	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	ホ ー ス	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	ノズル・ホーン・ノズル栓	〇	/	/	/	/	/	/	〇							
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/								
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/								
	安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/								
	保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/								
車 輪 (車 載 式)		/	/	/	/	/	/	/								
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)		/	/	/	/	/	/	/								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器具 (その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

(その 1)

消 火 器 具 点 検 票													
名 称							防 火 管 理 者						
所 在							立 会 者						
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日							
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL							
						住所							
点 検 項 目				点 検 結 果					措 置 内 容				
				消 火 器 の 種 別							判 定	不 良 内 容	
				A	B	C	D	E					F
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所												
	設 置 間 隔												
	適 応 性												
	耐 震 措 置												
表 示 ・ 標 識													
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器												
	安 全 栓 の 封												
	安 全 栓												
	使用済みの表示装置												
	押し金具・レバー等												
	キ ャ ッ プ												
	ホ ー ス												
	ノズル・ホーン・ノズル栓												
	指 示 圧 力 計												
	圧 力 調 整 器												
	安 全 弁												
	保 持 装 置												
	車 輪 (車 載 式)												
ガス導入管 (車載式)													

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器具 (その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。