

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 年 月 日		
大島地区消防組合消防長 殿		
届出者 住 所 氏 名 ㊟ 電話番号		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記		
防 火 対 象 物	所在地	
	名称	
	用途	
	規模	地上 階 地下 階 延べ面積 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。
- 5 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（ ）へ記入すること。

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票（無線型連動方式）						
名称				防火管理者		
所在				立会者		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日	～	年 月 日	
点検者	氏名	点検者所属会社	社名	TEL		
			住所			
製造者名						
型式名						
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検						
予備電源 (内蔵型) ・非常電源	外形表示					
	※端子電圧	V				
	※切替装置					
	※充電装置					
	※結線接続					
受信機	周囲の状況					
	外形表示					
	警戒区域の表示装置					
	電圧計	V				
	スイッチ類					
	ヒューズ類	A				
	※継電器					
	表示灯					
	通話装置					
	※結線接続					
中継器	接地					
	附属装置					
	※火災表示等	蓄積式				
		アナログ式				
		二信号式				
		その他				
※注意表示						
回路導通						
設定表示温度等						
感知器作動等の表示						
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第33

特定小規模施設用自動火災報知設備（その2）

感 状 況	外 形				
	警 未 警 戒 部 分				
	戒 感 知 区 域				
	適 応 性				
	機 能 障 害				
知 器	※熱感知器 ス ポ ッ ト 型	差動 定温 (再) 熱アナログ			
	※煙感知器 ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ			
	※炎 感 知 器	赤外線 紫外線			
	※多信号感知器・複合式感知器				
	遠隔試験機能を有する感知器				
発 信 機	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	押しボタン・送受話器				
	表 示 灯				
音 響 装 置	外 形				
	取 付 状 態				
	音 圧 等				
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動			
	※蓄 積 機 能				
	※二 信 号 機 能				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第33

特定小規模施設用自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
連動機能								
無線機能								
総合点検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器							
	加煙試験器							
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	炎感知器用作動試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。